

LEGENDA

1. Obudowa wylotu kanału Ø200 do rowu melioracyjnego
1.A Studnia inspekcyjna Ø425mm
2. Komora pomiarowa DN1500mm żelbet.
3. Studnia zbiorcza DN1200mm żelbet.
4. Osadniki wtórne DN3600mm
5. Studzienka rewizyjna Ø1000mm
6. Biologiczna oczyszczalnia ścieków HNV-N 75 średnicy Ø3,6m, L=12m
7. Zagęszczacz osadów Vu=70m³ średnicy Ø3,6m, L=7,9m
8. Studnia rozprężno-rozdzielcza ścieków Ø1500mm
9. Studnia rozprężna DN1200mm żelbet.
10. Zbiornik uśredniający Vu=50m³ średnicy 3,6m, L=5,9m
11. Studnie inspekcyjne Ø425mm
12. Komora zasuw i automatycznego rozdziału ścieków DN1500mm

b. Istniejący budynek przepompowni ścieków

13. Komora żelbetowa o wym. 4,4x7,5x4,0m z sitopiaskownikiem
14. Studnie rewizyjne DN1200mm. żelbet.
15. Studnie rewizyjne DN1200mm. żelbet.

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji
mgr inż. Włodzimierz Kamiński
35-113 Rzeszów, ul. Zbrojna 38
tel./fax 17 852 03 03, kom. 0 606 44 44
e-mail: biuro_projektowe@op.pl

TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w m. DOBRE, 107
obr.0041 ZDROJÓWKI, gmina DOBRE

MIEJSCOWOŚĆ: DOBRE, ul. ŁAWENDOWA 14, gmina Dobre, powiat mlński

INWESTOR: GMINA DOBRE
60-307 DOBRE
ul. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 1

BIEGŁY UPRAWNIENIA NR UPR.		BRANŻA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Włodzimierz Kamiński opr. 13/Wlw/72	sanitarna	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Witold Kozłuk opr. 66/AZ/0083/PWOS/12	sanitarna	

RYSUNEK WYKONAWCZY: SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

FORMAT	ARKUSZY	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYS.
	PB	sanitarna	11-2015r.	8:5	3