



Oznaczenia :



Zasyпка piaskiem zagęszczonym przez ubijanie do wartości współczynnika= 1 warstwami 15cm



Obsypka piaskiem zagęszczonym przez ubijanie do wartości współczynnika= 1 warstwami 10cm



Podsypka piaskiem zagęszczonym przez ubijanie do wartości współczynnika= 1 warstwami 10cm

* piasek syпки, drobno lub średnio ziarnisty bez grud i kamieni

D– średnica przewodu kanalizacji deszczowej PVC

OBIEKT I MIEJSCE BUDOWY Kanalizacja deszczowa z wpustami deszczowymi dla projektowanej budowy ul. Armii Krajowej w m. Dobrze			PROJEKTANT mgr inż. Dariusz Sieczkiewicz upr. nr MAZ/0043/PWOS/04		
TEMAT Przekrój przez wykop.			SPRAWDZAJĄCY inż. Włodzimierz Kamiński upr. nr 13/Wa/73		
INWESTOR Gmina Dobrze ul. T. Kościuszki 1 05-307 Dobrze					
NR ZLEC.	STADIUM	SKALA	NR RYS	BRANZA	DATA
	P.B.	b. s.	14	S	08.2016r.